

Zasilanie centrali oddymiania klatek schodowych – przewód NHXCH 3x2,5mm²

Zasilanie zestawu hydroforowego – przewód NHXCH 5x2,5mm²

Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przewód HDGs 2x2,5mm²

BIURO USŁUG POŻARNICZYCH
OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA
Ryszard Sudomir
ul. Planty 20 B
87-800 Włocławek

NAZWA OBIEKTU	
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu	
ADRES OBIEKTU	
ul. Kopernika 19, 87-820 Kowal	
NAZWA RYSUNKU	
Zasilanie urządzeń ppoż. - parter	
PROJEKTOWAŁ	**PODPIS**
mgr inż. Krzysztof Hirsch	
SPRAWDZIŁ	
inż. Jan Klockowski	

SKALA	DATA	NR RYSUNKU
1:100	Październik 2016r.	**8 z 16**