

POŚWIADCZENIE WYTWÓRCY

KOTŁA DOPUSZCZONEGO DO OBROTU

Wytwórca: **Viessmann Werke**
35107 Allendorf (Eder)
West-Germany

Typ kotła: **Paromat-Duplex-TR**

Moc: **195 - 225 kW** Nr fabryczny: **730949102770**

Ciśnienie dopuszczalne: **4,0 bar** Rok produkcji: **1995**

Ciśnienie próbne: **5,2 bar**

Temperatura dopuszczalna: **100 °C**


Pojemność: **390 l**

Palnik (typ): **VE III-4**

Automatyka (typ): **DEKAMATIK D1**

Zawór bezpieczeństwa (typ): **SYR 1915 Dn 32 0,25 MPa**

Stwierdza się, że kocioł został wykonany zgodnie z DIN 4702 z materiałów użytych do budowy według DIN 17155 i poddany próbie wodnej na ciśnienie 5,2 bar.

Kocioł nadaje się do pracy przy w/w parametrach i został oznaczony trwałym znakiem  zgodnie z OC-35-94.

VIESSMANN
Viessmann Werke
GmbH & Co
35107 Allendorf (Eder)

mgr inż. Artur Ulrich

Allendorf, dnia 17.04.96