



Uwaga:
Przyjęte wymiary stóp fundamentowych oraz ław dotyczą posadowienia na gruntach nośnych, typu piaski średnie, o minimalnym odporze gruntu $q_f = 150$ kPa.
Na etapie robót ziemnych należy sprawdzić istniejące podłoże, i w przypadku wystąpienia innych warunków, należy zweryfikować sposób posadowienia.

Szczegóły zbrojenia elementów konstrukcyjnych stóp oraz ław fundamentowych wg projektu wykonawczego.