



- Legenda:
- KP pompa kotłowa
 - NW przeponowe naczynie wzbiórcze
 - PO pompa obiegowa
 - FS Filtr siatkowy
 - zasilanie
 - powrót
 - przewody oleju opałowego

Uwaga:

1. Montaż i dostawa automatyki w zakresie firmy Inochłód Serwis.
2. Roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
3. Zastosowane elementy spalinowe powinny mieć grubość ścianki zapewniającą stabilność konstrukcji wkładu kominowego.
4. W najwyższych punktach kotłowni zamontować odpowietrzniki automatyczne.
5. Rurociągi instalacyjne należy zaizolować termicznie i odpowiednio oznaczyć.
6. Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane kotłowni powinny mieć wymaganą odporność ogniową.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak	
ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek	tel.: 600 513 056 e-mail: piotrwojtczak@o2.pl
Obiekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą	
Adres: Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 Gmina Lubień Kujawski	Data: 07.2016 r.
Inwestor: Powiat Włocławski ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	Skala: 1:20
Nazwa rys.: KOTŁOWNIA OLEJOWA - RZUT	Nr: S-10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
Proj. branży sanitarnej: mgr inż. Aretta Grzybowska w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP/0146/POOS/08	Podpis:
Spr. branży sanitarnej: mgr inż. Marek Stypulkowski w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342-3/99	Podpis: