



LEGENDA:

CV21s-900 600mm 3,00 - Grzejnik Retting Purmo Ventil Compact typ CV21s-900 600 o wym. H=900mm, L=600mm z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą 3,0.

P1 - pion instalacji c.o.

○ - zawór odcinający

— - zasilanie instalacji c.o.

- - - powrót instalacji c.o.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

ul. Zagajewskiego 18/28
Włocławek

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrowojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych
jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków
Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą

Adres: Lubień Kujawski działka nr 307/6;
307/7; 307/9; 307/10; 307/11
Gmina Lubień Kujawski

Data:
07.2016 r.

Inwestor: Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

Skala:
1:100

Nazwa rys.: BUDYNEK I (z kotłownią) - Instalacja grzewcza.
Rzut parteru.

Nr:
S-1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Proj. branży sanitarnej:

mgr inż. Aretta Grzybowska
w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń
upr. nr KUP/0146/POOS/08

Podpis:

Spr. branży sanitarnej:

mgr inż. Marek Stypułkowski
w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń
upr. nr ABIT-VII-7342-3/99

Podpis:

UWAGI:

- Działki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzić rurami Tigris Alupex $\phi 16 \times 2,0$.
- Przewody instalacji grzewczej izolować izolacją PU:
 - dla $\phi 25$, $\phi 20$, $\phi 16$ gr. 25 mm
 - dla $\phi 40$, $\phi 32$ gr. 40 mm
 - dla $\phi 50$ gr. 50 mm