



- Legenda:
- KP pompa kotłowa
  - NW przeponowe naczynie wzbiorcze
  - PO pompa obiegowa
  - FS Filtr siatkowy
  - zasilanie
  - powrót
- Uwaga:
- Montaż i dostawa automatyki w zakresie firmy Inochłod Serwis.
  - Roboty budowlane wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.
  - Zastosowane elementy spalinowe powinny mieć grubość ścianki zapewniającą stabilność konstrukcji wkładu kominowego.
  - W najwyższych punktach kotłowni zamontować odpowietrzniki automatyczne.
  - Rurociągi instalacyjne należy zaizolować termicznie i odpowiednio oznaczyć.
  - Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane kotłowni powinny mieć wymaganą odporność ogniową.

KONSTRUKCYJNA PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ul. Zagajewskiego 18/28 Włocławek	Piotr Jan Wojtczak e-mail: piotrowojczak@o2.pl
Objekt: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim wraz z infrastrukturą	
Adres: Lubień Kujawski działka nr 307/6; 307/7; 307/9; 307/10; 307/11 Gmina Lubień Kujawski	Data: 07.2016 r.
Investor: Powiat Włocławski ul. Cyganek 28 87-800 Włocławek	Skala: 1:20
Nazwa rys.: KOTŁOWNIA OLEJOWA - RZUT	Nr: S-14
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
Proj. branży sanitarniej: mgr inż. Aetla Grzybowska w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUPJ0146POC0508	Podpis:
Spr. branży sanitarniej: mgr inż. Marek Sytułkowski w specjalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342.3.99	Podpis: