

O P I S T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej ul. Kopernika 19 w Kowalu.

1. Podstawa opracowania

- podkłady architektoniczno – budowlane otrzymane od zleceniodawcy
- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500
- Decyzja znak PZ-5581/VI-3/2/09 z 27.11.2009 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
- Ekspertyza Techniczna w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej Budynku Domu Pomocy Społecznej w Kowalu ul. Kopernika 19 z maja 2010 r.
- Postanowienie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 21.06.2010 r.
- Protokół Badania Sieci Wewnętrznej Hydrantowej z dnia 05.10.2011 r. wykonana przez Autoryzowany Zakład Usługowo – Handlowy Sprzętu P.Poż. „POŻMAS” s.c. Świątkowice 87-821 Baruchowo.
- Archiwalny projekt techniczny wewnętrznej instalacji wod- Kan. z 1995 r.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych Obiektów budowlanych i terenów
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- PN-EN 671-1 „Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z węzem półsztywnym
- PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpowarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
- pomiary wykonane na obiekcie oraz uzgodnienia z inwestorem
- nomogramy i literatura techniczna

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna z hydrantami fi 25 dostosowana do obowiązujących przepisów i ciśnienia dyspozycyjnego w istniejącej instalacji wodociągowej.