



HP-101

H-25

W-25/30

III. hydrantu projektowanego

hydrant istniejący z węzłem płasko składowanym

hydrant projektowany fi 25 zamontowany we wnęce ściennej z węzłem polisytywnym dł. 30m.

# Projektowane hydranty wg PN-EN671-1

PRACOWNIA PROJEKTOWA I NADZORU			
ul. Sobrothowa 3 87-800 WŁOCŁAWEK			
NADZWIĘKO		IMPIĘCZ	TITUL:
OPRACOWAŁ:	mgr inż. S. Klejster	12.10	inżyniera wodociągowa
PROJEKTOUANT:	mgr inż. S. Klejster	12.10	przeciwpożarowa wewnętrzna
BRANŻA:	SANITARNIA	20011	INSTALACJA:
SKALA:	NADZWIĘKO	Dom Pomocy Społecznej ul. M. Kopernika w Kowale	
1:200	RZUT PIĘTRA I		NR. RYS.: 4