

TABELA PARAMETRÓW OPRAW I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO - PROJEKTOWANA I OBLICZENIOWA

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Powierzchnia użytkowa [m2]	Kubatura [m3]	Wysokość oprawy nad płaszczyzną +0,8 m	Projektowane natężenie oświetlenia [lx]	Współczynnik pomieszczenia W	Współczynnik sprawności oświetlenia (początkowy)	Charakterystyka światłości oprawy [cd/klm]	Suma strumienia lamp w oprawie [klm]	Natężenie oświetlenia na poziomie +0,8 m	Temperatura barwy	Minimalna suma strumienia źródeł [klm]	Obliczeniowa ilość opraw - propozycja
1.01	Wiatrołap	3,65	2,54	3,50	9	32	2,70	100	1,02	0,40	300	3	123	2,8	2	1
1.02	Komunikacja	6,39	1,61	3,50	10	36	2,70	100	1,00	0,40	300	3	110	2,8	3	1
1.02a	Pomieszczenie ochrony	2,09	2,67	3,50	6	20	2,70	300	1,00	0,40	300	5	338	2,8	4	1
1.03	Klatka schodowa	3,24	3,03	3,50	10	34	2,70	150	1,14	0,42	300	3	242	2,8	4	2
1.03a	Komunikacja	2,06	1,46	3,50	3	11	2,70	100	1,00	0,40	300	3	376	2,8	1	1
1.03b	Archiwum	3,03	3,51	3,50	11	37	2,70	300	1,26	0,44	300	5	388	2,8	8	2
1.04	Klatka schodowa	5,11	2,09	3,50	11	37	2,70	150	1,00	0,40	300	3	212	2,8	4	2
1.05	Archiwum	5,08	4,88	3,50	25	87	2,70	300	1,82	0,52	300	5	392	2,8	15	4
1.06	Archiwum	2,50	4,88	3,50	12	43	2,70	300	1,63	0,49	300	5	378	2,8	8	2
1.07	WC	3,42	1,78	3,50	6	21	2,70	200	1,00	0,40	300	2	248	2,8	3	2
1.08	Komunikacja	0,93	4,22	3,50	4	14	2,70	100	1,32	0,44	300	3	321	2,8	1	1
1.09	Wiatrołap	1,54	1,33	3,50	2	7	2,70	100	1,00	0,40	300	2	368	2,8	1	1
1.10	Magazyn	3,55	1,81	3,50	6	22	2,70	100	1,00	0,40	300	3	176	2,8	2	1
1.11	Magazyn	5,85	3,43	3,50	20	70	2,70	100	1,45	0,46	300	3	131	2,8	5	2
1.12	Archiwum	3,42	5,86	3,50	20	70	2,70	300	1,99	0,54	300	5	380	2,8	12	3
1.13	Archiwum	6,98	5,86	3,50	41	143	2,70	300	2,25	0,58	300	5	332	2,8	23	5
1.14	Archiwum	4,50	5,86	3,50	26	92	2,70	300	2,07	0,55	300	5	393	2,8	15	4
1.15	Archiwum	3,34	5,86	3,50	20	69	2,70	300	1,98	0,54	300	5	389	2,8	12	3
1.16	Pomieszczenie służbowe	2,29	2,70	3,50	6	22	2,70	300	1,00	0,40	300	5	305	2,8	5	1
1.16a	Pomieszczenie służbowe	2,94	2,29	3,50	7	24	2,70	300	1,00	0,40	300	5	280	2,8	5	2
1.17	Komunikacja	11,70	2,28	3,50	27	93	2,70	100	1,54	0,48	300	3	101	2,8	6	2
1.18	Komunikacja	1,80	7,01	3,50	13	44	2,70	100	2,21	0,57	300	3	128	2,8	2	1
1.18a	Komunikacja	1,80	3,57	3,50	6	22	2,70	100	1,19	0,43	300	3	188	2,8	2	1
4.01	Zaplecze socjalne	6,92	2,25	3,50	16	54	1,30	300	2,45	0,60	300	5	365	2,8	8	2
4.02	Zaplecze socjalne	1,97	2,18	3,50	4	15	1,30	200	1,64	0,49	300	3	323	2,8	2	1
4.03	Pomieszczenie administracyjne	5,09	2,82	3,50	14	50	1,30	500	2,52	0,61	300	6,6	531	2,8	12	2
4.04	Pomieszczenie administracyjne	5,09	4,78	3,50	24	85	1,30	500	3,72	0,78	300	6,6	800	2,8	17	3
4.05	WC	3,42	1,77	3,50	6	21	1,30	200	1,62	0,49	300	2	303	2,8	3	2
4.06	Pomieszczenie administracyjne	2,44	3,20	3,50	8	27	1,30	500	2,34	0,59	300	5	711	2,8	7	2
4.07	Pomieszczenie administracyjne	3,93	5,20	3,50	20	72	1,30	500	3,80	0,79	300	5	549	2,8	14	3
4.08	Pomieszczenie administracyjne	6,04	3,51	3,50	21	74	1,30	500	3,09	0,69	300	6,6	610	2,8	16	3
4.09	Pomieszczenie administracyjne	6,01	4,79	3,50	29	101	1,30	500	3,87	0,80	300	5	526	2,8	19	4
4.10	Pomieszczenie administracyjne	6,02	2,48	3,50	15	52	1,30	500	2,45	0,60	300	6,6	503	2,8	13	2
4.11	Pomieszczenie administracyjne	6,02	2,44	3,50	15	51	1,30	500	2,43	0,60	300	6,6	509	2,8	13	2
4.12	Pomieszczenie administracyjne	6,02	4,51	3,50	27	95	1,30	500	3,70	0,78	300	6,6	714	2,8	18	3
4.13	Pomieszczenie administracyjne	6,02	2,43	3,50	15	51	1,30	500	2,42	0,60	300	6,6	510	2,8	13	2
4.14	Pomieszczenie administracyjne	6,02	5,65	3,50	34	119	1,30	500	4,40	0,88	300	8	778	2,8	21	3