



Legenda:

- przewód główny zasilający
- - - przewód główny powrotny
- gałązka zasilająca
- - - gałązka powrotna

Przewody główne rozprzewadzające do pionów układać pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Podejścia układać w posadzkowych.
Rozdzielacze montować w szafkach podtynkowych.
Przy wszystkich przejściach przez przegrody ogniowe stosować przejścia p.poż o odporności ogniowej przegrody.
Piony zlokalizować w szachcie instalacyjnym.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak Włocławek ul. Zagajewskiego 18/28 tel.: 600 513 056 e-mail: piotrowojtczak@o2.pl		
Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski		
Adres: Włocławek, ul. Związków Zawodowych dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2 obręb 0470 Włocławek KM 47		
Inwestor: Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek		
Nazwa rys.: Rozwinięcie instalacji c.o. i c.t. cz.2		
Projektant b.sanitarny: mgr inż. Piotr Myszkowski uprawnienia budowlane nr KUP/0206/PWBS/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		
Data: Wrzesień 2018 r.	Skala: 1:100	Nr rys.: 15