


ZAŁĄCZNIK 6.5

Lokalizacja: **Lubraniec, powiat włocławski**

Obiekt: **projektowana przebudowa mostu**

Nr otworu: **o2**, Głębokość: **8,0m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0	0	0
0,5	0	0	0
0,25	0	0	0
0,1	90,1	67,04	67,04
0,063	37,3	27,75	94,79
Pozostałość	7	5,21	100



Średnica zastępcza d mm:

d₁₀ : 0,073819 [mm]

d₂₀ : 0,087971 [mm]

d₅₀ : 0,112329 [mm]

d₆₀ : 0,119376 [mm]

U: 1,617152

***Piasek drobny
(Pd)****

***Piasek drobny
(FSa)*****

Współczynnik filtracji k₁₀:

USBSC k₁₀ : 0,00001344 [m/s]

* PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1