


Lokalizacja: *Lubraniec, powiat włocławski*Obiekt: *projektowana przebudowa mostu*Nr otworu: *o2*, Głębokość: *13,0m*

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0	0	0
2	0	0	0
1	0	0	0
0,5	0	0	0
0,25	1,1	0,72	0,72
0,1	89,8	59,00	59,72
0,063	49,1	32,26	91,98
Pozostałość	12,2	8,02	100



Średnica zastępcza d mm:

d10 : 0,066393 [mm]

d20 : 0,079821 [mm]

d50 : 0,108660 [mm]

d60 : 0,117927 [mm]

U: 1,776195

***Piasek drobny
(Pd)*******Piasek drobny
(FSa)*****

Współczynnik filtracji k10:

USBSC k10 : 0,00001074 [m/s]

* PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1