



UWAGI:

- 1.W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
2. W terenie mogą znajdować się niezinventaryzowane sieci podziemne.
3. Na etapie wykonawstwa zweryfikować rzędną włączenia do sieci wodociągowej.
- 4.Na skrzyżowaniu projektowanych sieci z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zamontować na kablach rurę ochronną dwudzielną typu Arot A PS Ø110 L=1,5m.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa
Piotr Jan Wojtczak

ul. Promienna 3A/57
Włocławek

tel.: (54) 4 440 440
piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
Ø160mm oraz przyłącza wodociągowego
Ø50mm do projektowanych dwóch budynków

Adres:

Brzezie, dz. nr 89/8
Gmina Brześć Kujawski

Data:

10.2015 r.

Inwestor:

Wielofunkcyjna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza, Brzezie 35
87-880 Brześć Kujawski

Nazwa rys.:

Sieci wewnętrzne.Profil
wew. sieci wodociągowej

Nr rys.:

S-13

Skala:

1:100/1:250

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Proj. branży sanitarnej:
mgr inż. Aretta Grzybowska
w specjalności instalacje i sieci sanit.
bez ograniczeń
upr. nr KUP/0146/POOS/08

Podpis:

Spr. branży sanitarnej:
mgr inż. Marek Stypułkowski
w specjalności instalacje i sieci sanit.
bez ograniczeń
upr. nr ABIT-VII-7342-3/99

Podpis: