



- UWAGI:**
- 1.W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.
  - 2. W terenie mogą znajdować się niezinventaryzowane sieci podziemne.
  - 3. Na etapie wykonawstwa zweryfikować rzędną włączenia do sieci wodociągowej.
  - 4.Na skrzyżowaniu projektowanych sieci z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zamontować na kablach rurę ochronną dwudzielną typu Arot A PS Ø110 L=1,5m.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa  
Piotr Jan Wojtczak

ul. Promienna 3A/57  
Włocławek

tel.: (54) 4 440 440  
piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt:

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej  
Ø160mm oraz przyłącza wodociągowego  
Ø50mm do projektowanych dwóch budynków

Adres:

Brzezie, dz. nr 89/8  
Gmina Brześć Kujawski

Data:

10.2015 r.

Inwestor:

Wielofunkcyjna Placówka  
Opiekuńczo-Wychowawcza, Brzezie 35  
87-880 Brześć Kujawski

Nazwa rys.:

Sieci wewnętrzne.

Nr rys.:

S-14

Skala:

1:100/1:250

Profil wew. sieci c.o. + c.w.u.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Proj. branży sanitarnej:

mgr inż. Aretta Grzybowska  
w specjalności instalacje i sieci sanit.  
bez ograniczeń  
upr. nr KUP/0146/POOS/08

Podpis:

Spr. branży sanitarnej:

mgr inż. Marek Stypułkowski  
w specjalności instalacje i sieci sanit.  
bez ograniczeń  
upr. nr ABIT-VII-7342-3/99

Podpis: