

Włocławek, dnia 14 lipca 2017 r.

IR.272.1.16.2017

**Do wszystkich Wykonawców**

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: **„Wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku szkoły – Zespołu Szkół w Lubrańcu”**

**Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z odpowiedzią:**

**Pyt. 1.**

W przedmiarach robót nie uwzględniono wylewki samopoziomującej pod wykładzinę typu TATKIET na przewidzianych nadbitkach podłogi płyta OSB. Czy należy ująć wylewkę samopoziomującą na całej powierzchni podłóg z płyty OSB

**Odp.**

Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia produkt przykładowy: wykładzina Tarkett -STELLA, SUPREME lub równoważne.

Tak, należy ująć do wyceny i realizacji wykonanie wylewki 0,5 mm grubości, typ SAM-30 Atlas lub równoważny.

**Pyt. 2**

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że sufity po pracach elektrycznych (bruzdowanie pod kable poważnie uszkodzone czcina i druty trzymające tynk są poprzecinane), w każdej chwili grozi oderwaniem połaci tynku. Czy przewiduje się wykonanie nowych tynków lub podbitki z płyt gk. Ppoż, na sufitach.

**Odp.**

Należy przyjąć do wykonania podbitkę z płyt gk, gr. 12,5 mm ppoż EI 30.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

STAROSTA  
*Kazimierz Kaca*