

IR.272.1.14.2017

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu”.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu”, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

W dniu 08.06.2017 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem o następującej treści:

„przygotowuje ofertę CCTV oraz SSWiN w związku w/w ogłoszeniem przetargowym. Niestety w projekcie nie są określone np : parametry kamer, czas przechowywania archiwum nagrań, brak urządzeń pośrednich np. switchy- odległość pomiędzy urządzeniami typu IP nie powinna przekraczać 100m. Czy dokumenty nie zostały udostępnione na stronie BIP czy są to braki w projekcie?”.

Odpowiedź:

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez projektanta Projekt dla zadania **Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu**, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiego ma służyć. W związku z niejasnym sformułowaniem pytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ w prowadzonym postępowaniu, zamawiający odsyła do odpowiedzi udzielonych innemu wykonawcy poniżej.

W dniu 09.06.2017 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

- „1. Jakim kablem mają być zasilane rozdzielnice RK-1, RK-2. Według schematu E2.10 E2.9 jest YDY 5x10mm a według schematu E2.3 jest YDY 5x4mm.
2. W projekcie i na rysunkach są szafy komputerowe BPD i PD brak określenia ich wielkości i pozycji kosztorysowej.
3. W jaki sposób połączyć ze sobą szafy komputerowe. Nie określono tego w projekcie i kosztorysie.
4. Jakie urządzenia mają być zamontowane w szafach, np. swich-brak parametrów, wentylatory-ilość sztuk, patch panel-ilość sztuk.
5. Czy zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji komputerowej w listwach.
6. Jaki czas rejestracji z kamer przy określonych parametrach.
7. Czy w celu zapewnienia jakości działania system monitoringu nie powinien posiadać własnego zasilania – UPS.
8. W którym z punktów będzie wyświetlany obraz z kamer.
9. Brak schematów rozdzielnic A4A, A5A i zły opis w pozycji kosztorysowej 3.”.

Odpowiedzi:

- Ad. 1. Rozdzielnice RK-1 i RK-2 należy zasilić przewodem YDY 5x4 mm².
- Ad. 2. Szafy komputerowe BPD i PD są szafami istniejącymi.
- Ad. 3. Na schemacie wskazano połączenie – UTP 4x2x0,6 kat 6.
- Ad. 4. Urządzenia w PD1 i PD2 – zgodnie z rys. T8, - w każdej 1 przełącznik min. 14 wyj. i dwa panele po 16 wej. każdy.
- Ad. 5. Nie dopuszcza się przewodów w listwach.
- Ad. 6. Czas rejestracji kamer – 72 godz.
- Ad. 7. Nie przewiduje się UPS.
- Ad. 8. Obraz z kamer będzie dostępny w pom. 1.33.
- Ad. 9. Rozdzielnice A4A i A5A to rozdzielnice istniejące.

Zamawiający podkreśla, że zgodnie z treścią SIWZ Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt wykonawczy oraz wiążąca treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.

Kazimierz Kaca
Starosta Włocławski

Otrzymują:

- 1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ
- 2. Wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego



STAROSTA
Kazimierz Kaca