

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/**  
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „**Remont i wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją telefoniczną i teleinformatyczną w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku na II piętrze i przyziemiu oraz montaż instalacji alarmowej w remontowanych pomieszczeniach (etap I)**”.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i oświetlenia w budynku szkoły - Zespołu Szkół w Lubrańcu”, wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

**W dniu 16.08.2017 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem o następującej treści:**

„Przedmiar robót. Niski parter i 2 piętro. Instalacja oświetlenia dróg ewakuacyjnych, sygnalizacji pożaru oraz oddymiania: pkt. 6 poz. 26-29 (niski parter) i pkt. 5 poz. 17-20 (2 piętro).

Wyspecyfikowane są roboty malarskie z dwukrotnym malowaniem.

W SIWZ w pkt.3 jest zapisane:

a) jednokrotne malowanie w pomieszczeniach przyziemia.

**Pytania:**

1. Czy podane w obmiarze m2 odnoszą się do malowania wszystkich pomieszczeń, czy tylko ścian i sufitów, gdzie przechodzą kable z uchwytyami korytkowymi?
2. Czy ma być jednokrotne malowanie czy dwukrotne?
3. Na jakiej podstawie przyjęto do oddymiania klatki schodowej okno, a do napowietrzania drzwi skoro nie ma podanych obliczeń dotyczących wymaganej czynnej pow. oddymiania oraz powierzchni otworów do napowietrzania?
4. Drzwi wyjściowe z klatki schodowej wyposażonej w grawitacyjny system oddymiania mają być wyposażone w jedną czy dwie zwory magnetyczne?”.

**Odpowiedź:**

**Ad. 1 i 2:**

Zgodnie z Projektem wykonawczym Instalacji Elektrycznej w Budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku, branży: Instalacje sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego i sterowania oddymianiem, dla niskiego parteru obejmuje zarówno przyziemie jak i klatkę schodową ewakuacyjną. Przedmiar obejmuje cały ten metraż. W związku z zapisem w SIWZ w pkt. 3 „a) jednokrotne malowania w pomieszczeniach przyziemia” oznacza, że Wykonawca winien z całości metrażu przeznaczonego do dwukrotnego malowania wydzielić tylko piwnicę, która ma być pomalowana jednokrotnie po montażu kabli w korytkach z uchwytyami. Natomiast całe drugie piętro oraz klatka schodowa ewakuacyjna muszą być pomalowane dwukrotnie.

**Ad. 3:**

W zakresie realizowanego projektu przewidziano jedynie część elektryczną instalacji oddymiania. Nie obejmowała ona obliczeń powierzchni otworów odpowietrzania i oddymiania.

**Ad. 4:**

Przewidziano 1 zworę.

**Jednocześnie zamawiający podkreśla, że zgodnie z treścią SIWZ Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej jest Projekt wykonawczy oraz wiążąca treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/.**

Kazimierz Kaca  
Starosta Włocławski

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ
2. Wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

- na stronie internetowej zamawiającego

**STAROSTA**  
*Kazimierz Kaca*